

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда
средняя общеобразовательная школа № 5

ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе выездной плановой проверки ОНД и ПР Московского ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 17.04.2017года.

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 5
З.А. Чуева
«27» апреля 2017г.

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Вид работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Срок исполнения
1.	Расстояние от пожарных извещателей до осветительных приборов менее 0,5 м. (, тамбур выхода из помещения кухни, подсобные помещения работников кухни	Установка пожарных извещателей в подсобных помещениях кухни в соответствии с нормами	Август 2017г.
2.	Система АУПС не соответствует нормативным требованиям (применены тепловые пожарные извещатели в подсобных помещениях работников кухни)	Замена тепловых пожарных извещателей в подсобных помещениях кухни на дымовые	Август 2017г.
3.	Система противопожарной защиты частично выполнена горючим кабелем	Замена горючего кабеля в системе АУПС	До 01.04.2018года (поэтапно, при наличии финансирования на указанный вид работ
4.	Не проведена ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов сцены и пола актового зала	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов сцены и пола актового зала	Август 2017г
	Не проведена ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов покрытия спортивного зала	ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов сцены и пола актового зала	Август 2017г
5.	Выход из лестничной клетки на чердак здания выполнен не в	Замена металлической двери на чердак на	Август 2017г

	противопожарном исполнении	противопожарную	
6.	При установки пластиковой перегородки (кабинет психолога) уменьшена зона действия автоматических систем противопожарной защиты	Установка дополнительных извещателей	Август 2017г.
7.	На объекте частично установлены пожарные извещатели с окончанным сроком эксплуатации	Замена пожарных извещателей с окончанным сроком эксплуатации	До 01.04.2017г.

Исполнитель:

Кутуева И.О., заместитель директора по АХР,
ответственное лицо за пожарную безопасность